















LEGENDA SYMBOLI SYSTEMU ODDYMIANIA :

	CENTRALA SYSTEMU ODDYMIANIA
	typ wg części opisowej
	CENTRALA POGODOWA
	typ wg części opisowej
	CZUJNIK WIATR - DESZCZ
	typ wg części opisowej
	RĘCZNY PRZYCISK ODDYMIANIA
	typ wg części opisowej
	OPTYCZNA CZUJKA DYMU
	typ wg części opisowej
	WSKAŹNIK ZADZIAŁANIA
	typ wg części opisowej
	PRZYCISK PRZEWIETRZANIA
	typ wg. części opisowej
	METALOWA PUSZKA POŁĄCZENIOWA E90
	typ wg. części opisowej
	PRZĘKAŹNIK ZWALNIAJĄCY BLOKADĘ DRZWI
	typ wg. części opisowej
	SIŁOWNIK OKNA / KLAPY ODDYMIAJĄCEJ
	DOSTAWA W KOMPLECIE Z KLAPĄ / OKNEM
	SIŁOWNIK DRZWI NAPOWIETRZAJĄCYCH
	typ wg. części opisowej
	MODUŁ KONTROLNO - STERUJĄCY SYSTEMU SSP
	typ wg. części opisowej

LEGENDA SYMBOLI OKABLOWANIA :

	LINIA STERUJĄCA, SYGNAŁOWA PH 90 (E90)
	typ np. HDGs PH90/E90, HTKSH PH90/E90
	LINIA PH0 (E0)
	typ np. YnTKSY (ekw)

uwagi:

1. Wszystkie wymiary i rzędne Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia na budowie, a zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem, a stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z Projektantem. Przed zamówienie elementów ślusarki i stolarki należy potwierdzić wymiary.
2. Wszystkie rysunki należy rozpatrywać razem wraz z opisem, a wszelkie brakujące informacje wymiarowe i ilościowe należy uzyskać z podkładów elektronicznych.
3. Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych - zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych.
4. Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania placu budowy w sposób spełniający wszystkie warunki bhp, sanepid i ppoż. Wszyscy pracownicy powinni zostać przeszkoleni w zakresie znajomości przepisów bhp i ppoż.
5. Dane, wymagania i ilości wyszczególnione w choćby jednym dokumencie będącym częścią dokumentacji projektowej, są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były w całej dokumentacji. Wykonawca jest zobowiązany je wykonać, rozbieżności nie są podstawą do dodatkowego wynagrodzenia.
6. W przypadku zastosowania przez Wykonawcę produktów i rozwiązań systemowych, obowiązuje pełna technologia wykonania robót i zastosowania produktów przewidziana przez Producenta.
7. Wszystkie rozwiązania technologiczne i materiałowe powinny posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty oraz powinny być wykonywane ściśle wg instrukcji Producenta.
8. Wszystkie zmiany w Projekcie należy skonsultować z Inwestorem. Za zmiany wprowadzone bez wiedzy i zgody Inwestora, pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

jednostka projektowa: CUBU ARCHITEKCI Jakub Gdaniec  
ul. Opolska 11-19/ 209 | 52-010 Wrocław  
tel: +48 889995251 | mail: [biuro@cubuarchitekci.pl](mailto:biuro@cubuarchitekci.pl)



inwestor: AGENCJA ROZWOJU AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ S.A.  
pl. Solny 14 | 50-062 Wrocław

temat: MONTAŻ PRZECIWPOŻAROWYCH KLAP ODDYMIAJĄCYCH  
WRAZ Z INSTALACJĄ ZASILAJĄCĄ I STERUJĄCĄ URZĄDZEŃ  
PRZEBUDOWĄ DACHU I REMONTEM ELEMENTÓW PRZYLEGLYCH  
pl. Solny 14-14A, 50-062 Wrocław, DZ. NR 27/4, AR-24, OBRĘB 0001 STARE MIASTO

branża: INS. TELETECHNICZNE		
opracowanie - instalacje teletechniczne:	nr uprawnień:	
mgr inż. ALINA FALISZEWSKA	220/92/UW	
faza:	skala: - -	
	data: 10.2022	
rysunek:	nr rys.	
LEGENDA SYMBOLI	T-9	

Projekt jest własnością Inwestora - zakaz powielania i udostępniania osobom trzecim bez pisemnej zgody.  
Wszelkie prawa zastrzeżone, podstawa prawna - Ustawa o prawie autorskich i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994 (Dz. U. nr 24 z późn. zm.).

CUBU ARCHITEKCI Jakub Gdaniec | +48 88 999 52 51  
ul. Opolska 11-19/209 | 52-010 Wrocław | NIP 898 203 04 31 | REGON 021556830 | [biuro@cubuarchitekci.pl](mailto:biuro@cubuarchitekci.pl)