

ETAP 3

ETAP 4

NR. POM.	POMIESZCZENIE	POW.	IL. OSOB
1/1	POM. BIUROWE	24,10	5
1/2	POM. BIUROWE	28,08	7
1/3	POM. BIUROWE	20,51	5
1/4	POM. BIUROWE	9,24	2
1/5	POM. BIUROWE	10,06	2
1/6	KORYTARZ	21,54	-
1/7	KORYTARZ	5,03	-
1/8	POM. SOCJALNE	5,49	-
1/9	WC	5,98	-
1/10	POM. BIUROWE	28,24	0(1)
1/11	POM. BIUROWE	52,10	13
1/12	POM. BIUROWE	15,14	0(2)
1/13	KORYTARZ	6,09	-
1/14	ZAPLECZE	5,47	-
1/15	WC	5,33	-
1/16	KORYTARZ/RECEPCJA	33,07	1
1/17	SEKRETARIAT	17,47	1
1/18	SALA KONFERENCYJNA	24,12	10
1/19	SALA KONFERENCYJNA	12,54	5
1/20	POM. BIUROWE	13,67	4
1/21	POM. BIUROWE	12,22	2
1/22	POM. BIUROWE	30,98	6
1/23	POM. BIUROWE	21,27	2
1/24	POM. BIUROWE	12,80	1
1/25	POM. BIUROWE	24,13	bd
1/26	KORYTARZ	1,89	-
1/27	KORYTARZ	20,54	-
1/28	KORYTARZ	4,18	-
1/29	KORYTARZ	4,27	-
1/30	KORYTARZ	4,37	-
1/31	MAGAZYN	10,33	-
1/32	ARCHIWUM	8,78	-
1/33	KORYTARZ	6,31	-
1/34	WC	2,62	-
1/35	WC	1,18	-
1/36	POM. SOCJALNE	1,05	-
1/37	SZACHI	0,80	-
1/38	KL. SCHODOWA	11,35	-
1/39	KL. SCHODOWA	9,65	-
SUMA		531,89	69

LEGENDA

- Instalacja freonowa
Instalacja skroplin
Freonowa jednostka nascienna
Freonowa jednostka kasetonowa czterostronna
Temp. powietrza w pomieszczeniu w okresie let
Zyski ciepła dla pomieszczenia w okresie letnir
Freonowa jednostka o mocy 1,7kW
Nominalna moc chłodnicza 1,7kW, nr pomieszc:
Pion kanalizacji sanitarnej
Pion instalacji freonowej
Pion instalacji skroplin

Pracownia Projektowa BILAN tel./fax (0*71) 321-0-145 791/321-145 ul. Niemcewicza 28/1a 50-238 Wrocław		BILAN	
PROJEKTANT: INST. SANIT.	mgr inż. Paweł BILKA nr upr. 477/01/DUW	DATA	2021.02
SPRAWDZIK: INST. SANIT.	mgr inż. Adrian BIL nr upr. DOŚ/0420/PBS/19	SKALA	1:100
WSPÓŁPRACA:	---	CZEŚĆ	P.B.
INWESTOR:	Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA	Powered by BRICSAD English	NR RYS.
TEMAT:	PRZEBUDOWA DACHU I PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO ORAZ MONTAŻ INSTALACJI CHŁODZENIA	IS07	
ADRES:	PL. SOLNY 14-14a, 50-062 WROCŁAW DZ. NR 27/4, AM-24, OBREB STARE MIASTO		
RYSUNEK:	Rzut 1 piętra		