









ETAP 5



LEGENDA

- | | |
|---|--------------------------------------|
|  | Instalacja freonowa |
|  | Instalacja skraplin |
|  | Freonowa jednostka nacienna |
|  | Freonowa jednostka kasetonowa |
|  | Pion kanalizacji sanitarnej |
|  | wypust kablowy (wentylacja) |
|  | nr. obwodu w tablicy bezpiecznikowej |

Zasilanie do jedn. wewn. klimatyzacji układać w rurkach osłonowych równolegle z trasami instalacji sanitarnych w przestrzeni stropu podwieszanego. W pomieszczeniach biurowych kable układać natynkowo na ścianach. Zachować odległości od instalacji. Kable pomiędzy kondygncjami prowadzić w kominach razem z rurkami instalacji sanitarnych zasilającymi jedn. wewn.