

Wrocław, dnia 21.04.2016r.

Dotyczy postępowania na : **Roboty budowlane w postaci remontu konstrukcji więźby dachowej i pokrycia dachu oraz naprawę stropu nad III piętrzem budynku przy pl. Solnym 14/14A we Wrocławiu.**

Znak postępowania: **ZP/PN/01/2016/BSP**

Na podstawie art.38 ust.1 i 2 stawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, zwaną dalej ustawą), Zamawiający informuje, iż w dniu 18 kwietnia 2016r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie dotyczące postępowania j.w, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 13 kwietnia 2016r.pod numerem 87200-2016. Zgodnie z przepisami PZP Zamawiający przekazuje poniżej treść pytania wraz z odpowiedzią.

Treść zapytania:

„ Proszę o sprecyzowanie czy remont stropów 3 piętra w zakresie sufitów podwieszanych (nad pomieszczeniami z rem stropem) ma być wykonana zgodnie z opisem ekspertyzy technicznej tj; jako podwieszona EI60 ?”

Odpowiedź:

Remont stropu nad III piętrzem należy wykonać w zakresie przewidzianym w projekcie budowlanym. W projekcie zamiennym z sierpnia 2015 roku zaprojektowano wzmocnienie uszkodzonych elementów konstrukcji stropu nad III piętrzem oraz częściową wymianę podłogi i izolacji termicznej w miejscach gdzie będą wzmacnianie belki. Zakres robót sprowadza się do wykonania wzmocnienia w miejscach zagrożonych i nie stanowi kompleksowej naprawy całego stropu nad III piętrzem. Projekt budowlany nie przewiduje zmian w zakresie ochrony pożarowej obiektu, a tym samym wymiany sufitu podwieszanego na sufit podwieszony o odporności ogniowej.

PREZES ZARZĄDU
Dariusz Ostrowski

PROKURENT
Ferdynand Stępczyński