



Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej
Wrocław Agglomeration Development Agency

pl. Solny 14
50-062 Wrocław

araw@araw.pl
www.araw.pl

tel. + 48 71 783 53 10
fax + 48 71 783 53 11

Wrocław, dnia 27 września 2021 r.

Zamawiający:

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA
Plac Solny 14
50-062 Wrocław

Znak sprawy: ZP/PT/3/2021/BSP

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.; zwana dalej: PZP), którego przedmiotem jest przebudowa dachu i poddasza nieużytkowego oraz montaż instalacji chłodzenia budynku przy pl. Solnym 14, 50-062 Wrocław – część A.

Na podstawie z art. 260 PZP, Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie prawne:

Art. 255 pkt 2) PZP

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca do złożonej przez siebie oferty załączył Specyfikację techniczną nieodpowiadającą przedmiotowi zamówienia w zakresie dotyczącym wentylatorów osiowych stanowiących uzbrojenie komór wentylacyjnych na strychu, tym samym treść oferty Wykonawcy jest niezgodna z warunkami zamówienia opisanymi przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający zgodnie z dokumentacją projektową wymagał (na objętym przedmiotowym przetargiem etapie inwestycji) zabudowania w dwóch komarach wentylacyjnych 5-ciu wywiewnych wentylatorów osiowych podając jako produkt referencyjny wentylatory osiowe ściennie wyciągowe z regulacją wydatku/sprężu poprzez sterownik, wentylatory WAF 630/6/12200T – Pmax= 0,59W ; Umax=400V i WAF 710/6/17000T – Pmax=0,89kW ; Umax=400V. W ofercie Wykonawcy zaproponowano wentylatory dachowe VIVO/VIVO.P. Wentylatory zaproponowane przez Wykonawcę nie są produktem



Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej
Wrocław Agglomeration Development Agency

pl. Solny 14
50-062 Wrocław

araw@araw.pl
www.araw.pl

tel. + 48 71 783 53 10
fax + 48 71 783 53 11

równoważnym do rozwiązania projektowego, nie mogą być wbudowane w przedmiotowej instalacji, są przeznaczone do innych zastosowań. Ponadto nie spełniałyby zadanej w projekcie funkcji, co w konsekwencji doprowadziłoby do nieprawidłowego działania instalacji w obrębie komór wentylacyjnych na dachu. W związku z powyższym Zamawiający zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5) PZP (*cyt.: Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia*) dokonał odrzucenia przedmiotowej oferty.

W związku z powyższym Zamawiający zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5) PZP (*cyt.: Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia*) dokonał odrzucenia przedmiotowej oferty.

Odrzucenie przedmiotowej oferty staje się podstawą do unieważnienia toczącego się postępowania przetargowego, gdyż zgodnie przytoczonym art. 255 pkt 2) PZP, Zamawiający dokonuje unieważnienia postępowania w sytuacji kiedy wszystkie oferty podlegały odrzuceniu, a w zaistniałej sytuacji ma to miejsce.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wobec czynności Zamawiającego przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w Dziale IX PZP.

PREZES ZARZĄDU

Magdalena Okulowska

(podpis i pieczęć kierownika Zamawiającego)

**Agencja Rozwoju
Agglomeracji Wrocławskiej S.A.**

pl. Solny 14
50-062 Wrocław
tel. 071 783 53 10, fax 071 783 53 11
NIP 8971710346, REG. 020204230

specjalista ds. zamówień publicznych

Mieszko B. Leszczyński

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA
NIP 897 171 03 46 | REGON: 020204230

KRS 0000248319 | Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy
Kapitał spółki: 32 090 990,00 PLN