


RZUT I PIĘTRA
skala 1:100



NR. POM.	POMIESZCZENIE	POW.	IL. OSOB.
1/1	POM. BIUROWE	24,10	5
1/2	POM. BIUROWE	28,08	7
1/3	POM. BIUROWE	20,51	5
1/4	POM. BIUROWE	9,24	2
1/5	POM. BIUROWE	10,06	2
1/6	KORYTARZ	21,54	-
1/7	KORYTARZ	5,03	-
1/8	POM. SOCJALNE	5,49	-
1/9	WC	5,98	-
1/10	POM. BIUROWE	28,24	0(1)
1/11	POM. BIUROWE	52,10	13
1/12	POM. BIUROWE	15,14	0(2)
1/13	KORYTARZ	6,09	-
1/14	ZAPLECZE	5,47	-
1/15	WC	5,33	-
1/16	KORYTARZ/RECEPCJA	33,07	1
1/17	SEKRETARIAT	17,47	1
1/18	SALA KONFERENCYJNA	24,12	10
1/19	SALA KONFERENCYJNA	12,54	5
1/20	POM. BIUROWE	13,67	4
1/21	POM. BIUROWE	12,22	2
1/22	POM. BIUROWE	30,98	6
1/23	POM. BIUROWE	21,27	2
1/24	POM. BIUROWE	12,80	1
1/25	POM. BIUROWE	24,13	bd
1/26	KORYTARZ	1,89	-
1/27	KORYTARZ	20,54	-
1/28	KORYTARZ	4,18	-
1/29	KORYTARZ	4,27	-
1/30	KORYTARZ	4,37	-
1/31	MAGAZYN	10,33	-
1/32	ARCHIWUM	8,78	-
1/33	KORYTARZ	6,31	-
1/34	WC	2,62	-
1/35	WC	1,18	-
1/36	POM. SOCJALNE	1,05	-
1/37	SZACHT	0,80	-
1/38	KL.SCHODOWA	11,35	-
1/39	KL.SCHODOWA	9,65	-
SUMA		531,99	69

- LEGENDA**
- Instalacja freonowa
 - Instalacja skroplin
 - Freonowa jednostka nascienna
 - Freonowa jednostka kasetonowa
 - Pion kanalizacji sanitarnej
 - wypust kablowy (wentylacja)
 - nr. obwodu w tablicy bezpiecznikowej

Zasilanie do jedn. wewn. klimatyzacji układać w rurkach osłonowych równoległe z trasami instalacji sanitarnych w przestrzeni stropu podwieszanego. W pomieszczeniach biurowych kable układać natynkowo na ścianach. Zachować odległość od instalacji. Kable pomiędzy kondygnacjami prowadzić w kominach razem z rurkami instalacji sanitarnych zasilającymi jedn. wewn.

Pracownia Projektowa BILAN tel./fax (071) 321-0-145 791/321-145 ul. Niemcewicza 28/1a 50-238 Wrocław				BILAN	
PROJEKTANT:	mgr inż. Alina Faliszewska upr. nr 220/92/UW	DATA	2021.02	SKALA	1:100
INST. ELEKTR.	urządzenia budowlane w szczególności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych	STADIUM	P.W.	POWERED BY	BRICSAD English
SPRAWDZIK:	mgr inż. Barbara Majchrzak upr. nr 98/88/UW	CZĘŚĆ	I.E.	NR. RYS.	E04
INST. ELEKTR.	urządzenia budowlane w szczególności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczeń				
WSPÓŁPRACA:	---				
INWESTOR:	Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA				
OBJEKT:	Budynek biurowo-usługowy Wrocław, dz. nr 27/4				
RYSUNEK:	Rzut 1 piętra				