

ETAP 3

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA ETAPU 3

Wydajność chłodnicza [kW]	26,00
Masa [kg]	147,00
Wymiary W/S/G [mm]	1558 / 1120 / 528
Pobór mocy el. [A]	18,7
Zasilanie	3N, 400V, 50Hz
Strumień powietrza wentylowanego [m3/h]	16575

ETAP 5

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA ETAPU 5

Wydajność chłodnicza [kW]	26,00
Masa [kg]	147,00
Wymiary W/S/G [mm]	1558 / 1120 / 528
Pobór mocy el. [A]	18,7
Zasilanie	3N, 400V, 50Hz
Strumień powietrza wentylowanego [m3/h]	16575

ETAP 7

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA ETAPU 7

Wydajność chłodnicza [kW]	26,00
Masa [kg]	147,00
Wymiary W/S/G [mm]	1558 / 1120 / 528
Pobór mocy el. [A]	18,7
Zasilanie	3N, 400V, 50Hz
Strumień powietrza wentylowanego [m3/h]	16575

ETAP 2

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA ETAPU 2

Wydajność chłodnicza [kW]	18,00
Masa [kg]	107,00
Wymiary W/S/G [mm]	900 / 1327 / 320
Pobór mocy el. [A]	13,4
Zasilanie	3N, 400V, 50Hz
Strumień powietrza wentylowanego [m3/h]	6800

ETAP 6

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA ETAPU 6

Wydajność chłodnicza [kW]	20,00
Masa [kg]	137,00
Wymiary W/S/G [mm]	1558 / 1120 / 528
Pobór mocy el. [A]	14,5
Zasilanie	3N, 400V, 50Hz
Strumień powietrza wentylowanego [m3/h]	10500

ETAP 4

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA ETAPU 4

Wydajność chłodnicza [kW]	26,00
Masa [kg]	147,00
Wymiary W/S/G [mm]	1558 / 1120 / 528
Pobór mocy el. [A]	18,7
Zasilanie	3N, 400V, 50Hz
Strumień powietrza wentylowanego [m3/h]	16575

ETAP 8

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA ETAPU 8

Wydajność chłodnicza [kW]	26,00
Masa [kg]	147,00
Wymiary W/S/G [mm]	1558 / 1120 / 528
Pobór mocy el. [A]	18,7
Zasilanie	3N, 400V, 50Hz
Strumień powietrza wentylowanego [m3/h]	16575

LEGENDA

- Instalacja freonowa
- Freonowa jednostka zewnętrzna
- Pion kanalizacji sanitarnej
- Pion instalacji freonowej

NR. POM.	POMIESZCZENIE	POW.	IL. OSOB
S/1	STRICH	276,99(96,33)*	-
S/2	STRICH	318,52(139,72)*	-
SUMA		192,16	-



Pracownia Projektowa BILAN  
tel./fax (0\*71) 321-0-145 791/321-145  
ul. Niemcewicza 28/1a 50-238 Wrocław

**BILAN**

PROJEKTANT:	mgr inż. Paweł BILKA	DATA	2021.02
INST. SANIT.	nr upr. 477/01/DUW	SKALA	1:100
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Adrian BIL	STADIUM	P.W.
INST. SANIT.	nr upr. DOŚ/0420/PBS/19	CZEŚĆ	I.S.
WSPÓŁPRACA:	---	Powered by	BRICSCAD
INWESTOR:	Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA	NR. RYS.	IS05
OBIEKT:	Budynek biurowo-usługowy; ul. Plac Solny 14-14A		
	50-062 Wrocław, obręb Stare Miasto, AM-24; dz. nr 27/4		
RYSEK:	Rzut poddasza		