

ETAP 3

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA ETAPU 3	
Wydajność chłodnicza [kW]	26,00
Masa [kg]	147,00
Wymiary W/S/G [mm]	1558 / 1120 / 528
Pobór mocy el. [A]	18,7
Zasilanie	3N, 400V, 50Hz
Strumień powietrza wentylowanego [m³/h]	16575

ETAP 5

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA ETAPU 5	
Wydajność chłodnicza [kW]	28,00
Masa [kg]	147,00
Wymiary W/S/G [mm]	1558 / 1120 / 528
Pobór mocy el. [A]	18,7
Zasilanie	3N, 400V, 50Hz
Strumień powietrza wentylowanego [m³/h]	12500

ETAP 7

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA ETAPU 7	
Wydajność chłodnicza [kW]	26,00
Masa [kg]	147,00
Wymiary W/S/G [mm]	1558 / 1120 / 528
Pobór mocy el. [A]	18,7
Zasilanie	3N, 400V, 50Hz
Strumień powietrza wentylowanego [m³/h]	16575

ETAP 2

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA ETAPU 2	
Wydajność chłodnicza [kW]	18,00
Masa [kg]	107,00
Wymiary W/S/G [mm]	900 / 1327 / 320
Pobór mocy el. [A]	13,4
Zasilanie	3N, 400V, 50Hz
Strumień powietrza wentylowanego [m³/h]	6800

ETAP 6

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA ETAPU 6	
Wydajność chłodnicza [kW]	20,00
Masa [kg]	137,00
Wymiary W/S/G [mm]	1558 / 1120 / 528
Pobór mocy el. [A]	14,5
Zasilanie	3N, 400V, 50Hz
Strumień powietrza wentylowanego [m³/h]	10500

ETAP 4

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA ETAPU 4	
Wydajność chłodnicza [kW]	26,00
Masa [kg]	147,00
Wymiary W/S/G [mm]	1558 / 1120 / 528
Pobór mocy el. [A]	18,7
Zasilanie	3N, 400V, 50Hz
Strumień powietrza wentylowanego [m³/h]	16575


ETAP 8

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA ETAPU 8	
Wydajność chłodnicza [kW]	26,00
Masa [kg]	147,00
Wymiary W/S/G [mm]	1558 / 1120 / 528
Pobór mocy el. [A]	18,7
Zasilanie	3N, 400V, 50Hz
Strumień powietrza wentylowanego [m³/h]	16575

LEGENDA

- Instalacja freonowa
- Freonowa jednostka zewnętrzna
- Pion kanalizacji sanitarnej
- Pion instalacji freonowej

NR. POM.	POMIESZCZENIE	POW.	IL. OSOBY
S/1	STRICH	276,99(98,33)*	-
S/2	STRICH	318,52(139,72)*	-
SUMA		192,16	-



Pracownia Projektowa BILAN
tel./fax (071) 321-0-145 791/321-145
ul. Niemcewicza 28/1a 50-238 Wrocław

BILAN

PROJEKTANT: INST. SANIT.	mgr inż. Paweł BILKA nr upr. 477/01/DUW	DATA 2025.01
SPRAWDZIŁ: INST. SANIT.	mgr inż. Anna Bilka nr upr. 177/74/Wm	SKALA 1:100
WSPÓŁPRACA:	---	STADIUM P.W.
INWESTOR:	Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA	CZĘŚĆ I.S.
OBIEKT:	Budynek biurowo-usługowy; ul. Plac Solny 14-14A 50-062 Wrocław, obsręb Stare Miasto, AM-24; dz. nr 27/4	Powered by BRICSCAD English
RYSunek:	Rzut poddasza	NR RYS. IS05
		REV. B